

H4000 WOLTMANN-VESIMITTARI WSP

- Tyypin hyväksytty
- Laaja mittausalue
- Kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari
vaakakoneistolla kylmälle vedelle
- Impulssilaite voidaan asentaa sinetöintiä rikkomatta
- Soveltuu kahteen suuntaan mittaukseen
- Pieni painehäviö



TEKNISET TIEDOT

KAIKO-nro 200228-				-146500	-146600	-146700	-146800		
Tyyppi			WSP 40	WSP 50	WSP 65	WSP 80	WSP 100	WSP 125	WSP 150
Nimellisvirtaama	Q_n	m ³ /h	15	15	25	40	60	100	150
Laippakoko	DN	mm	40	50	65	80	100	125	150
Rakennepituus	L	mm	300	270	300	300	360	250	500
Minimi virtaama	Q_{min}	m ³ /h	0,35	0,35	0,4	0,5	0,6	0,6	1,8
Rajavirtaama	Q_t	m ³ /h	1	1	1,5	2	2	2	4
Maksimi jatkuva virtaus	Q_{maks}	m ³ /h	50	50	65	120	180	180	450
Maksimi virtaus		m ³ /h	90	90	120	200	250	250	600
Virtaus 0,1 bar'n painehäviöllä Δp		m ³ /h	> 31	> 42,5	> 45,5	> 121	> 121	> 104	> 320

Asennusasento : Vaaka- pysty- ja vinoasentoon
 Tyypin hyväksyntä : EU
 Metrologinen luokka : BH / BV
 Rakennepaine : 1,6 MPa
 Käyttölämpötila : 50 °C
 Myös kokoluokat : DN 200 - DN 500

Induktiivinen impulssilaite Falcon PR 7

2 impulssiulostuloa			
IP 68		DN 40 - DN 125	DN 40 - DN 125
Kuormitus maksimi 30 Vdc, 30 mA		1P=1L ja 1P=10L	1P=1L ja 1P=100 L
Taajuus maksimi 50 Hz		DN 150 - DN 300	DN 150 - DN 300
Imp.pituus		1P=10L ja 1P=100L	1P=10L ja 1P=1000L
1 p = 1 L	10 ms		
1 p = 10/100/1000 L	100 ms		
KAIKO - numero 200228-		-630610	-630600
LVI - koodi		Tulossa	Tulossa

• VEDENKÄSITTELY • ANNOSTELUTEKNIKKAA • VIRTAUSMITTAUS • VÄLINEHUOLTO • MUUT VESITUOTTEET

KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi